



Metodický pokyn k bezbariérovosti sportoviště a zázemí

Žadatel k žádosti může doložit další **nepovinné přílohy** sloužící k doložení skutečností, které jsou hodnoceny v rámci věcného hodnocení dle bodu 17.3.: **projektová dokumentace k doložení splnění kritéria věcného hodnocení č. 7 a 8, případně čestné prohlášení** dle přílohy č. 9b) Výzvy v případě, že bezbariérovost není předmětem projektu a žadatel nedisponuje příslušnou projektovou dokumentací ke sportovišti či zázemí

Za bezbariérové sportoviště a zázemí bude považováno sportoviště a zázemí splňující vybraná ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, minimálně v této úpravě:

1) sportoviště umožňuje handicapovaným sportovcům vykonávat sportovní činnost

Obecné principy přístupnosti

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.
- Podmínka přístupnosti se má za splněnou, pokud mezi dvěma místy je alespoň jedna délkově přiměřená trasa, která splňuje požadavky této normy.

Vstupní a horizontální komunikační prostory stavby

- Úroveň podlahy ve vstupu musí být bez výškových rozdílů, v odůvodněných případech nesmí být vyšší než 20 mm
- Vstupní dveře do budovy musí mít světlou šířku nejméně 900 mm.
- Vnitřní dveře do místnosti musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

Šatny a hygienická zařízení

Šatny

- Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

Záchod

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2200 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na šířku nejméně 1600 mm a délku nejméně 1800 mm.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla.
- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

Sprchové kouty a sprchové boxy

- Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 1200 mm. Vedle prostoru sprchového koutu nebo boxu musí být volné místo pro odložení vozíku plochy nejméně 900 mm x 1300 mm, které musí být oddělitelné od vodovodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.
- Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny ruční sprchou a sklopným sedátkem.
- V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé nástěnné madlo.

Stavby pro sport a rekreaci

- Stavba pro sport musí být přístupná v částech určených pro užívání veřejnosti. Přístupnost musí být současně zajištěna pro prostor šaten a hygienických zařízení pro sportovce a vstup na sportoviště nebo závodíště při respektování zvýšených nároků na manipulační prostory při zvýšených rozměrových parametrech sportovních vozíků,

Zázemí sportoviště musí být součástí sportovního areálu.

2) sportoviště je po technické a provozní stránce přizpůsobeno pro návštěvy handicapovaných osob

Obecné principy přístupnosti

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.
- Podmínka přístupnosti se má za splněnou, pokud mezi dvěma místy je alespoň jedna délkově přiměřená trasa, která splňuje požadavky této normy.

Vstupní a horizontální komunikační prostory stavby

- Úroveň podlahy ve vstupu musí být bez výškových rozdílů, v odůvodněných případech nesmí být vyšší než 20 mm
- Vstupní dveře do budovy musí mít světlou šířku nejméně 900 mm.
- Vnitřní dveře do místnosti musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

Šatny a hygienická zařízení

Záchod

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2200 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na šířku nejméně 1600 mm a délku nejméně 1800 mm.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla.
- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm
- Počet odpovídající počtu diváků.

Stavby pro sport a rekreaci

- Stavba pro sport musí být přístupná v částech určených pro užívání veřejnosti.

Přístup do hlediště/na tribunu je zajištěn bezbariérovým způsobem (bezbariérová místa pro diváky odpovídající počtu diváků).